

NAMENA

Instalacione kutije su namenjene za spajanje instalacionih provodnika u uslovima gde je potreban veći stepen zaštite (IP55). Mogu se koristiti za kable prečnika Ø9 - Ø14mm.

Izradene su u skladu sa standardima IEC 60670-1 i IEC 60670-22 za temperaturno područje upotrebe od -25°C do +60°C.


Kutije sa stepenom zaštite IP55 mogu se koristiti i kao kućišta za ugradnju rasklopnih i sličnih uređaja (tasteri, releji, kontaktori i sl.). Pri tome se mora uzeti u obzir da svi otvori koji se izrade radi ugradnje moraju biti naknadno obezbeđeni odgovarajućim stepenom zaštite (min IP55 da bi se zadržao stepen zaštite kutije).



- Kućište je izrađeno od legure cinka i plastificirano
- Deklarisani stepen zaštite može se postići samo pravilnom ugradnjom

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

Otvoriti kućište odvijanjem vijaka koji spajaju poklopac sa kutijom. Kroz predvidene otvore donji deo kućišta pričvrstiti na podlogu. Za montažu koristiti vijke prečnika 3,5 - 4 mm. Uvodnice pripremiti prema prečniku kabla prosecanjem kako je prikazano na *Sl. 1*. Obavezno voditi računa da ne dođe do neželjenog oštećenja uvodnice prilikom prosecanja.



Uvodnice utisnuti u otvore na kućištu pazeći da nisu deformisane na unutrašnjoj strani.

Nakon uvođenja kablova i spajanja provodnika na telo zatvoriti kućište.

Voditi računa o naleganju i položaju zaptivke. Vijke za spajanje pritegnuti da se obezbedi dovoljan pritisak na zaptivku.



MERE UPOZORENJA

- Prilikom instalacije obavezno isključiti električno napajanje (mrežni osigurač).
- Instalaciju može vršiti samo kvalifikovano osoblje sa odgovarajućim iskustvom.
- Voditi računa o pravilnom postavljanju uvodnica i zaptivke. Koristiti samo propisane vijke za montažu.
- Obavezno povezati uzemljenje metalnog kućišta.

ALING-CNEL

Nova Dimenzija Kvaliteta

SRBIJA • 21432 GAJDODRA • Železnička 10
TEL.: ++381 21/762-674, 762-586 • FAX: ++381 21/762-779
e-mail: info@aling-conel.com • www.aling-conel.com


UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I RUKOVANJE

KUTIJE INSTALACIONE ZA UGRADNJU NA ZID IP55

art.291



art.292



art.293



ARMOR line